



Vysvětlivky:

- ① beton
- ② cementace (těsnící bentonit)
- ③ obsyp (štěrk frakce 2/4 mm)
- ④ plná pažnice
- ⑤ perforovaná pažnice s příčnou perforací

↓ ustálená hladina podzemní vody

- Ⓐ ornice (kvartér)
- Ⓑ spraš (kvartér)
- Ⓒ písek, středozrný (kvartér)
- Ⓓ štěrk písčítý (kvartér)
- Ⓔ písek, jemnozrný (neogén)

GEOtest

Odpovědný řešitel

Mgr. R. Musil

Zpracovatel podkladů

Mgr. R. Musil

Kreslil

Mgr. R. Musil

Schválil

Mgr. P. Vylamová

Objednatel:

DSO Jaroslavice, Slup, Náměstí 93, 671 28 Jaroslavice

Název zakázky:

Jaroslavice – posílení jímacího území, HG průzkum

Datum

září 2023

Číslo zakázky

23 7097

Název přílohy:

Schématický profil nových jímacích vrtů

Měřítko

-

Číslo přílohy

4

Číslo výtisku