LABTECH s.r.o., Zkušební laboratoř
Polní 340/23, 639 00 Brno

Zkušební laboratoř č. 1147 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

PROTOKOL O ODBĚRU Č. 26-01974

Zákazník	Dodavatel
Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Slup Náměstí 93 671 28 Jaroslavice	LABTECH s.r.o. Polní 340/23 639 00 Brno

Číslo objednávky	**26-01974**
Číslo vzorku	**26-01974-001 Slup, MŠ, jídelna, sanitární zařízení**
Cíl vzorkování	Určení jakosti
Analyzovaný materiál	Pitná voda
Datum a čas odběru	17. 2. 2026 08:30
Místo odběru	Slup, MŠ, jídelna, sanitární zařízení
Typ odběru	Odběr pitné vody, prostý
SOP vzorkování (v rozsahu akreditace)	SAM 03: ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN EN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458, Vyhl. č. 252/2004 Sb.
Nejistota vzorkování	5 %
Vzorkovací zařízení	Přímý odběr do vzorkovnic
Rozsah analýz	Krácený rozbor pitné vody podzemní zdroj + vzorkování
Vzorkovnice	Chemie plast čiřá se žlutým víčkem 500 ml, Kovy plast čiřá s bílým víčkem 100 ml, MIB plast sterilní 350 ml
PiVo export	Ano
ČHMI export	Ne
Úprava vzorku na místě	Bez úpravy
Převoz a konzervace	Labtech vzorkovací vůz s termoboxem s chladicími vložkami

Naměřené hodnoty

Parametr	Výsledek	Jednotka
Chlor volný	0,090	mg/l
Teplota	9,30	°C

Plán odběru vzorku	Slup, MŠ, jídelna, sanitární zařízení Pracovní protokol o odběru je zároveň plánem odběru vzorku
Vzorkoval(a) a naměřil(a)	Labtech, Vladimír Tříska
Datum příjmu	17. 2. 2026 11:40
Vzorek převzal(a)	Ing. Sylva Procházková